



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Общие сведения об объекте

- 1.1. Название организации (учреждения): **МБОУ «Макушинская СОШ №1»**
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): *641600 РФ, Курганская область, город Макушино, улица Ленина, дом 80.*
- 1.3. Основание для пользования объектом: *оперативное управление.*
- 1.4. Форма собственности: *муниципальная.*
- 1.5. Территориальная принадлежность: *муниципальная.*
- 1.6. Предоставление услуг: *реализация общеобразовательных программ общего образования.*
- 1.7. Категория обслуживания населения: *дети от 6,6 до 18 лет.*
- 1.8. Учредитель организации: *Администрация Макушинского района Курганской области.*
- 1.9. Адрес учредителя организации: *641600, Курганская область, город Макушино, ул. Ленина, д. 85*
- 1.10. Сведения о размещении объекта:
*отдельно стоящее здание 3 этажа, 2480,1 кв.м.
прилегающий земельный участок 9688 кв.м.*
- 1.11. Капитальный ремонт *2019-2020гг*
- 1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего – 2019*

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: начальное общее, основное общее, среднее общее образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 612

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
 дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):
 дети с ОВЗ, без обслуживания

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Отсутствуют
2	сменные кресла-коляски	Отсутствуют
3	адаптированные лифты	Отсутствуют
4	поручни	Поручни округлово сечения диаметром от 0,03 до 0,05м
5	пандусы	В наличии
6	подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют
7	раздвижные двери	Отсутствуют
8	доступные входные группы	<p>Входная площадка выделена контрастным цветом, отсутствуют предупредительные тактильные указатели.</p> <p>Ширина дверных проходов не всегда соответствует нормативным требованиям.</p> <p>Отсутствуют предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м перед открытой лестницей за 0,8-0,9м.</p> <p>Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета</p>
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Не доступны для лиц, пользующихся инвалидными колясками
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<p>На пути движения пороги – препятствие для движения лицам с ослабленным зрением.</p> <p>Ширина дверных проходов не всегда соответствует нормативным требованиям</p>

11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Отсутствует травмобезопасное покрытие на полу спортивного зала. На игровых и спортивных площадках отсутствует специальное травмобезопасное покрытие. Части ограждений площадок являются опасными для людей с нарушениями зрения. Дорожки к игровым площадкам имеют множество дефектов и не могут быть использованы для передвижения по ним детей с нарушением зрения.
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нумерация шкафов в раздевалке не выполнена рельефным шрифтом и на контрастном фоне
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Отсутствует
14	иные	-

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых	Да

	для получения услуги действий	
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	да
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Нет
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Да
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Да
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет
12	иные	--

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ

УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Заменить дорожки на путях движения по прилегающей территории объекта к игровым и спортивным площадкам. Дорожки должны быть контрастного цвета, нескользкие и шириной 1,5 м	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
2	На всех игровых площадках заменить ограждения на безопасные конструкции, а также уложить покрытие из резиновой крошки	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
3	Спортивную площадку обнести ограждением и уложить покрытие из резиновой крошки	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
4	Перед лестницей на прилегающую территорию на расстоянии 0,8м установить тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
5	Дверные наличники или края дверных полотен и ручки окрасить в отличные от дверных полотен контрастные цвета	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
6	На выходах из помещения установить световые маяки для контрастного выделения дверного проема	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
7	Выделить контрастным цветом входную площадку, установить предупреждающие тактильные указатели	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
8	Установить вывеску при входе на объект с названием организации, графиком работы и планом здания, выполненной в рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
9	Установить рельефные таблички на шкафчиках и раздевалках	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
10	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте, или на них наклеить световые ленты	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
11	Установить разноуровневые поручни с обеих сторон	Согласно законодательству, по

	лестницы. Поручни должны быть округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м на высоте 0,9 и 0,5 м	мере поступления субсидий
12	Повести ремонт лестниц с нанесением противоскользящего покрытия и противоскользящей клейкой ленты контрастного цвета	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
13	Оборудование спортивного зала следует заменить на современный развивающий спортивный комплекс, контрастно окрашенный и оснастить матами безопасности	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
14	Обеспечить травмобезопасное покрытие пола спортивного зала	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
15	Установить рельефные пиктограммы возле входов в группы (на стене со стороны дверной ручки, на высоте 1,35 м по нижнему краю пиктограммы, размер пиктограммы 100*100 мм)	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий